

OBEC KAMENICA

Obecný úrad v Kamenici, 082 71 KAMENICA

č.j. KA – 2018/029/68 - SÚ/Mj

V Kamenici dňa : 21.03.2017

Vybavuje : Mindek Ján , VOR.

☎ 051/488 11 72, 0917 326 639

O z n á m e n i e o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie.

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice podala dňa 13.03.2018 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu " KAMENICA - prekládka TS2, úprava VN a NN siete ". Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavba je umiestnená na pozemkoch parcela KN-C č.1547/1, 1387, 1407/1, 1404/2, 1285, 1286, katastrálne územie : KAMENICA.

l í n i o v á s t a v b a ,

OBEC KAMENICA, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na prejednanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

25. 04. 2018 o 10,00 hod.

so stretnutím na obecnom úrade v Kamenici (stavebný úrad)

Účastníci konania môžu do uvedeného termínu nahliadnúť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada.

☎ 051/ 45 72 121

🌐 Internet

✉ E - mail

FAX 051/ 45 72 121

www.kamenica.sk

stavurad@lipany.sk

2.

Jedná sa o líniovú stavbu. Stavba rieši zriadenie kioskovej distribučnej trafostanice s transformátorom 250 kVA. Vzhľadom na nevyhovujúci stav podperných bodov, vodičov NN siete a domových prípojok budú tieto časti nahradené novými.

Členenie stavby na prevádzkové súbory PS a stavebné objekty SO :

PS 01 - Trafostanica

Úsek 01 - trafostanica - montáž

SO 01 - VN a NN vedenie

Úsek 01 - VN prípojka - montáž

Úsek 02 - NN prípojka - montáž

Projektová kiosková trafostanica s transformátorom o výkone 250 kVA bude napojená samostatným VN káblom AXCES 3x70/25 o celkovej dĺžke $l=146$ m z jestvujúceho vzdušného VN vedenia č. 476 cez zvislý odpojovač. V úseku p.b. č.1 – p.b.č.5 pôjde VN kábel vzduchom po betónových podperných bodoch o dĺžke $l=104$ m. V úseku p.b. č. 5 – nová TS bude VN kábel uložený v zemi o dĺžke $l=13$ m.

Stavebník doloží do konania tieto doklady:

- Kópiu katastrálnej mapy (originál z katastra)
- List vlastníctva na jednotlivé parcely
- Doklad o zaplatení správneho poplatku

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenica.

MESTO LIPANY
SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD
PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
A STAVEBNÝ PORIADOK
082 71 LIPANY

Ladislav Urda

Starosta obce Kamenica

Vyvesené dňa: 23. 3. 2018

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis

Doručí sa:

1. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- ✓ 2. OBEC KAMENICA, OcÚ Kamenica (úradná tabuľa)
3. Pre spis