

OBEC KAMENICA

Obecný úrad v Kamenici, 082 71 KAMENICA

č.j. KA-2018/029/68- SÚ/Mj

V Kamenici, dňa 25.05.2018

Vybavuje : Mindek Ján, VOR .

☎ 051/ 488 11 72, 0917 326 639

VEC: Východoslovenská distribučná a.s. , Mlynská č.31, 042 91 KOŠICE - žiadosť o stavebné povolenie " KAMENICA – Prekládka TS2, úprava VN a NN siete " .

STAVEBNÉ POVOLENIE

- verejná vyhláška -

Východoslovenská distribučná a.s. , Mlynská č.31, 042 91 KOŠICE podala dňa 13.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "KAMENICA – Prekládka TS2, úprava VN a NN siete" na umiestnenie, ktorej bolo vydané OBCOU KAMENICA územné rozhodnutie č.j. KA-2017/198/152-SÚ/Mj zo dňa 11.01.2018 , právoplatné dňa 21.02.2018.

OBEC KAMENICA ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba "KAMENICA – Prekládka TS2, úprava VN a NN siete" na pozemku parcela KN-C č. 1547/1, 1387, 1407/1, 1404/2, 1285, 1286, katastrálne územie Kamenica sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Členenie stavby na prevádzkové súbory PS a stavebné objekty SO :

PS 01 - Trafostanica

Úsek 01 - trafostanica - montáž

SO 01 - VN a NN vedenie

Úsek 01 - VN prípojka - montáž

Úsek 02 - NN prípojka - montáž

☎ - 051/ 45 72 121

🌐 Internet

✉ E-mail

FAX - 051/ 45 72 121

www.kamenica.sk

stavurad@lipany.sk

Technické riešenie stavby :

Projektovaná kiosková trafostanica s transformátorom o výkone 250 kVA bude napojená samonosným VN káblom AXCES 3x70/25 o celkovej dĺžke $l=146$ m z jestvujúceho vzdušného VN vedenia č. 476 cez zvislý odpojovač. V úseku p.b. č.1 – p.b. č 5 pôjde VN kábel vzduchom po betonových podperných bodoch o dĺžke $l=133$ m. Pričom v úseku p.b. č.3 – p.b. č.5 bude vedené po podperných bodoch spoločne s NN vedením. V úseku p.b. č.5 – nová TS bude VN kábel uložený v zemi o dĺžke $l=13$ m.

TS	:	DTS- kiosková koncová	250 kVA	nová
VN prípojka	:	AXES 3x70/25	147 m	úprava v novej trase
NN vývody	:	NAVY-J 4x150	39 m	úprava v novej trase
Zvislý odpojovač	:	OTE 25/400	1 ks	nový

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú vypracoval **Ing. Peter Mikita, Východoslovenská distribučná, a.s., Úsek Enerkos, odbor projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice**. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Podľa § 75 odst.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačne overenie vybraných geodetických a kartografických činnosti, autorizovaným geodetom a kartografom. Podľa §75a ods.4 stavebného zákona doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

3. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a ochrany zdravia osôb na stavenisku, najmä zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z.z. a nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 48-52 stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, požiadavky ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN.

5. Stavba bude dokončená najneskôr do **48 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto povolenia. V prípade, že stavebník nie je z vážnych dôvodov schopný stavbu dokončiť, písomne požiadá stavebný úrad o predĺženie termínu na dokončenie stavby pred jeho uplynutím.

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný podľa výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby spolu s dokladom o jeho odbornej spôsobilosti stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania (§ 62 ods.1 písm d/ stavebného zákona).

7. Z hľadiska ochrany životného prostredia po dobu uskutočňovania stavby je stavebník povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

8. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpad vznikajúci pri výstavbe je povinný odvážať na riadnu skládku, ku kolaudácii stavby predložiť doklad o nakladaní s odpadom a jeho prevzatie zmluvnou stranou.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

10. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení vyhláseným pod č. 193/1997 Z.z. je stavebník povinný počas realizácie stavby udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

11. So schválenými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.

12. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytyčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Inžinierské siete bude stavebník realizovať na vlastné náklady a podľa podmienok správcov jednotlivých sietí t.j. SPP, VVS, VE, ST. Dôsledne dodržať ochranné pásma jednotlivých sietí a dbať na bezpečnosť pracovníkov v blízkosti týchto sietí.

13. Zmenu v projektovej dokumentácii môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.

14. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky / užívania / a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami

15. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho noviel.

16. Pri stavbe môžu byť použité iba vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

17. Stavebník je povinný podľa § 66, ods. 2, písmena h. stavebného zákona bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

18. Po uplnutí nároku na odvolanie je potrebné dostaviť sa na stavebný úrad za účelom právoplatnosti tohto rozhodnutia.

19. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

19.1. Vyjadrenie Distribúcia SPP a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 24.02.2017 pod č.j. TD/NS/0230/2017/Uh, vybavuje: Marián Uhrín:

V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania všeobecných podmienok tohto vyjadrenia.

19.2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Prešov, č.j. 10862/2017/O zo dňa 07.02.2017 Ing.Kurillová č.tel: 051/7572350.

V záujmovej oblasti predmetnej stavby sú trasované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov. Trasu našich IS sme Vám informatívne zakreslili v priloženej situácii s uvedením ich dimenzie a materiálu.

19.2.1. Rešpektovať ochranné pásmo potrubia verejného vodovodu HDPE DN 150 mm v správe nášho závodu na parcele č. 1387, ktoré je 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri profile do 500 mm vrátane v zmysle §-19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

19.2.2. Vzhľadom k existujúcim podzemným sieťam v našej správe žiadame projektanta stavby situovať trasu navrhovanej VN prípojky, ktorá je v súbahu s vodovodným potrubím čo naďalej od vytýčeného potrubia verejného vodovodu mimo ochranné pásmo uvedené v bode 1.

19.2.3. Pri krížení Vami navrhovaných káblov s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti Vás žiadame vedenia v týchto miestach uložiť kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia do chráničiek v celej šírke ochranného pásma potrubí. Pri krížení žiadame rešpektovať normu STN 73 6005, ktorá predpisuje minimálne zvislé vzdialenosti pri krížení podzemných vedení s vodovodným potrubím 0,4 m a kanalizačným, potrubím 0,3 m medzi vonkajším povrchom káblov.

19.2.4. Presné vytýčenie IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu.

V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

19.3. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 08.02.2017 pod č.j. OU-SB-OSZP-2017/00145-02-Št/ŠSOH, vybavuje : Ing.J.Štieberová.

OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

19.4. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 27.03.2017 pod č.j. OU-SB- OSZP-2017/284-02-Pi- ŠSOPaK, vybavuje : Ing. Piskoriková.

Stavbu je možné realizovať za dodržania nasledujúcich podmienok :

- je potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorých sa zabezpečiť ochrana pôdy, vôd a biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu kvality územia ;
- v rámci realizácie stavby nezasahovať do brehových porastov vodného toku Kamenický potok,cez ktorý povedie nové zemné káblové vedenie;
- ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín;
- výruby drevín spojené s realizáciou stavby realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10. do 31.3. kal.roka);

- v zmysle §4 ods.4 zákona OPaK: „každý, kto buduje elbo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov“.

19.5. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 09.05.2018 pod č.j. OU-SB- OSZP-2018/000503-02-Ur/SVS, vybavuje : Ing. Urda.

OU Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa §5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 61 a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) dáva: s ú h l a s podľa § 27 odst.1 písm.a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, na uskutočnenie stavby vo vodách aa na pobrežných pozemkoch.

Súhlas sa vydáva za dodržania podmienok tohto vyjadrenia v bode č. 1 až 9.

19.6. Okresné Riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka č. 1, 080 01 Prešov pod č. ORHZ-PO1- 1062-001/2017 zo dňa 12.07.2017, vybavuje: mjr. Ing. Daniela Dvorščáková, PhD..

S riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

19.7. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 115, 080 01 Prešov, č.j. KPUP0-2017/5227-02/8263/UI zo dňa 02.02.2017 vybavuje Mgr. M.Uličný, PhD., č.tel: 051/2452 842, e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk.

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 30 ods.4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona **súhlasí** s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie s nasledujúcou podmienkou :

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

19.8. Východoslovenská distribučná a.s., Košice zo dňa 02.01.2018 pod č.j. 28152/2017, vybavuje: Ing. Milan Sabol, e-mail : sabol-m@vsds.sk, č.tel:051/741 49 66.

S predloženou projektovou dokumentáciou po technickej stránke súhlasíme. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

19.9. Závazné stanovisko KDI v Prešove zo dňa 25.04.2018 vybavuje: kpt.JUDr.Peter Pella- dopravný inžinier.

Z hľadiska nami sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) KDI súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kamenica – prekládka TS2, úprava VN a NN siete“ bez pripomienok.

20. Realizácia stavby, uloženie stavebných materiálov a usporiadanie zariadenia staveniska riešiť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a znečisťovaniu príľahlých pozemkov a nehnuteľnosti, v prípade poškodenia susedných nehnuteľností stavebník zodpovedá za vzniknuté škody, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákoníka, resp. nehnuteľnosti upraví do pôvodného stavu.

21. Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

22. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení právoplatnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené závažne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu "**KAMENICA – Prekládka TS2, úprava VN a NN siete**" na pozemku parcela KN-C č. 1547/1, 1387, 1407/1, 1404/2, 1285, 1286, katastrálne územie Kamenica " Ostatné vyjadrenia a námietky boli zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná a.s. , Mlynská č.31, 042 91 KOŠICE podala dňa 13.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "**KAMENICA – Prekládka TS2, úprava VN a NN siete**" na umiestnenie, ktorej bolo vydané OBCOU KAMENICA územné rozhodnutie č.j. KA-2017/198/152-SÚ/Mj zo dňa 11.01.2018 , právoplatné dňa 21.02.2018.

OBEC KAMENICA, ako príslušný stavebný úrad oznámením č.j. KA-2018/029/68-SÚ/Mj zo dňa 21.03.2017 oznámilo účastníkom konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou a na prejednanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.04.2018 so stretnutím na obecnom úrade v Kamenici.

Dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámilo osobitne obvyklou formou. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené i ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Stavebný úrad v priebehu konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská :

Vyjadrenie Distribúcia SPP a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 24.02.2017 pod č.j. TD/NS/0230/2017/Uh, vybavuje: Marián Uhrín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Prešov, č.j. 10862/2017/O zo dňa 07.02.2017 Ing.Kurillová č.tel: 051/7572350. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 08.02.2017 pod č.j. OU-SB-OSZP-2017/00145-02-Št/ŠSOH , vybavuje : Ing.J.Štieberová. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 27.03.2017 pod č.j. OU-SB- OSZP-2017/284-02-Pi- ŠSOPaK, vybavuje : Ing. Piskoríková. Vyjadrenie OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP Sabinov zo dňa 09.05.2018 pod č.j. OU-SB- OSZP-2018/000503-02-Ur/ŠVS, vybavuje : Ing. Urda. . Vyjadrenie Okresné Riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka č. 1, 080 01 Prešov pod č. ORHZ-PO1- 1062-001/2017 zo dňa 12.07.2017, vybavuje: mjr. Ing. Daniela Dvorščáková, PhD.. Vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 115, 080 01 Prešov, č.j. KPUP0-2017/5227-02/8263/UI zo dňa 02.02.2017 vybavuje Mgr. M.Uličný, PhD., č.tel: 051/2452 842, e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk. . Vyjadrenie Východoslovenská distribučná a.s., Košice zo dňa 02.01.2018 pod č.j. 28152/2017, vybavuje: Ing. Milan Sabol, e-mail : sabol-m@vsds.sk, č.tel: 051/741 49 66. Záväzná stanovisko KDI v Prešove zo dňa 25.04.2018 vybavuje: kpt.JUDr.Peter Pella- dopravný inžinier.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – OBEC DUBOVICA. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Prílohy : - overený projekt stavby (stavebník)



Ladislav URDA

Starosta obce Kamenica

Toto rozhodnutie musí byť v zmysle § 26 zákona č.71 /1967 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámené v mieste obvyklým spôsobom. (vyvesené 15 dní na úradnej tabuli OBCE KAMENICA)

Vyvesené dňa : 30.6. 2018

Zvesené dňa :

Odtlačok pečiatky a podpis:

OBEC KAMENICA
OBECNÝ ÚRAD
082 71 LIPANY

Doručí sa

Účastníci konania :

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynska č. 31, 042 91 Košice
2. AGRO družstvo Lipany, Moyzesova 26, Lipany , 082 71
3. Andrej Pavlinský, Kamenica č. 274
4. OBEC KAMENICA , starosta obce L. Urda
5. projekt : Ing. Peter Mikita, VSD a.s., Mlynská č.31, 042 91 Košice
6. pre spis

Dotknuté orgány :

1. VSD a.s. ,Strojnícka 3, Prešov 081 54
2. VVS a.s., Komenského 50, Košice 042 48
3. Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Na vedomie :

1. Okresný úrad Sabinov , odbor katastralny, 083 01
2. OÚ ŽP-ŠVS , Nám. Slobody 85, Sabinov 083 01
3. OÚ ŽP-ŠSOH, Nám. Slobody 85,Sabinov 083 01
4. OÚ ŽP- ŠSOPaK , Nám. Slobody 85,Sabinov 083 01
5. SaÚC – PSK , Jesenná č. 14, Prešov, 080 01
6. KR PZ , Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska č.33, Prešov 080 01
7. KPU, Hlavná č. 115, Prešov
8. Slovák Telecom a.s., Poštova 18, Košice
9. OR HaZZ , Požiarnicka 1, Prešov