

COPIE
LA - 2023 1039-060-015

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ŠVS
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

Číslo spisu

OU-SB-OSZP-2023/003130-005

Sabinov

06. 10. 2023



Rozhodnutie

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ, Obec Kamenica, OčÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00327221 požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručitou dňa 21.08.2023 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Odvedenie futbalového ihriska obce Kamenica“ a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 a § 36 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a to povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 05.10.2023.

Výrok

v y d á v a

stavebníkov: Obec Kamenica, OčÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00327221

I.

1. Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Množstvo odvádzaných dažďových vôd:

Z riešeného územia sa uvažuje s odvádzaním neznečistených dažďových vôd, ktoré majú charakter priesakových dažďových vôd do drobného vodného toku Beskydský potok v rkm 0,450.

$Q = 49,71 \text{ l/s}$

Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd sa vydáva za týchto podmienok:

1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude do vodného toku beskydský potok v rkm 0,450 v množstve $Q=49,71 \text{ l/s}$.
2. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa povoľuje na dobu 10 rokov do 10/2033.
3. Zabezpečiť záchyt plávajúci látok pred odvedením zrážkových vôd do toku.
4. Zabezpečiť údržbu predčistiacich zariadení na dažďovej kanalizácii a zachytený odpad likvidovať cestou oprávneného subjektu v zmysle platnej legislatívy (zákon o odpadoch).
5. Vylúčiť užívanie látok škodiacich vodám pri údržbe ihriska a zabrániť úniku prevádzkových kvapalín do podzemných vôd a povrchových vôd z mechanizmov využívaných na údržbu ihriska.

II.

1. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Odvedenie futbalového ihriska obce Kamenica“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Technické riešenie:

Povrchové odvodnenie futbalového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho systému. Celé futbalové ihrisko je rozdelené do dvoch povodí, kde pomyselnou hranicou je stredová čiara. Ďalšou prísakovou vodou z povodí odvádzajú vetvy „A“ a „B“. Obe tieto vetvy sú zaústené v miestach revízných šachtí KNŠ1 resp. KNŠ2 do výustnej vetvy „AB“.

Samotná plocha jednotlivých povodí je odvodňovaná sústavou zberných drenážnych pier a zberných drenážnych vetiev. Zberné drenáže pier sú navrhnuté z PVC perforovaných flexibilných trubiek DN 64 mm dĺžky 12,5 m. Drenáže pier sú zaústené do zberných drenážnych vetiev A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Zberné drenáže vetvy sú navrhnuté z PVC perforovaných flexibilných trubiek DN 100 mm. Zberná drenážna vetva A1-A4 sú následne zaústené do hlavnej vetvy 1 povodia vetvy „A“ budú z potrubia PVC DN 160 mm. Vetva „A“ je ukončená v kontrolnej napájajúcej šachte KNŠ1. Z KNŠ1 vedie drenážna potrubie „AB“ z PVC potrubia DN 200 do KNŠ2. Do KNŠ2 je zaústená aj zberná vetva „B“. Z KNŠ2 je ďalšou vodou odvedená do retenčnej nádrže RN1 o objeme 54,0 m³, kde prídje k splošeniu odtokovej krivky. Z RN1 je ďalšou vodou odvedená potrubím PVC DN 300 do recipientu cez výustný objekt.

Celková dĺžka odvodnenia je 682,06 m.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Kamenica: KN-C 365/1, 365/16, 1599/3 vo vlastníctve obce Kamenica.

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovnej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ľubošom Hurbanom, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavbníku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
6. Termín ukončenia výstavby: 10/2026
7. Dodržiáť podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. Ro-2023/119-OcÚ/212-SoCÚ/01/FM zo dňa 01.06.2023 právoplatné a vykonateľné dňom 06.07.2023.
8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
9. Dať, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súbegy a križovania iných inžinierskych sietí.
10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vyčistenie všetkých inžinierskych sietí.
12. Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2023/001638-002 zo dňa 31.03.2023.
 1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v rámci neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
 2. V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
 3. Využitie zemin na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zemin.
 4. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku.
 5. Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
 6. Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.
13. Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOPaK, č. OU-SB-OSZP-2023/003299-002 zo dňa 28.09.2023.
 - Ak bude v rámci realizácie stavby (parcelsa registra „C“ č. 1599/3) potrebné odstrániť drevinu s obvodom kmeňa nad 40 cm, Meraných vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m² mimo zastavaného územia mesta/obce, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPAK v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody (Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov).
 - Ak je výrub drevin odvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub drevína sa prihliada na to, aby sa vykonala najmä v oblasti vegetačného pokoja predovšetkým od 01. októbra do konca februára, výrub drevíny možno vykonať až po vyznačení výrubu drevíny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevíny.
 - Prekážajúce konáre drevíny odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevíny, alebo zapríčineniu ich odumretia. Rez živých konárov listnatých dreví s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01.marca do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
 - Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.
 - Zároveň Vam podľa § 4 č. 543/2002 Z.z. OPAK zákona vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodeniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
- Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich dreví rastúcich mimo leša na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 zákona OPAK sa zakazujú poškodzovať a ničiť drevíny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich dreví vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Dúmbierska 14, 041 59 Košice ě. CS SVP OZ KE 4263/2022/2 zo dňa 30.08.2022:

Z hľadiska techniko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany:

- a) Respektovať ustanovenia STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2101 „Úpravy riek a potokov“.
- b) V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového splachu žiadame realizovať opatrenia na zadržanie minimálne 60 % z vypoctového objemu dažďovej vody na pozemku stavebníka tak, aby nebol zvýšený prietok a zhoršená kvalita vody v recipiente.
- c) Výstupy objekt v dotknutom úseku vodného toku zabezpečiť proti podmytíu vhodným technickým opatrením (dna a svahu (STN 752102), osadiť tak, aby licoval so svahom vodného toku a nezasahoval do prietokového profilu toku a zároveň dodržal úhol výstupu kanalizačného potrubia do toku max. 60° - prírodnica – os potrubia.
- d) Výstavbou narušené brehy a trávnaté plochy požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
- e) Kontrolnú šachtu KN52 a zbernú nádobu na dažďovú vodu požadujeme situovať v min. vzdialenosti 6,0 m od existujúcej brehovej čiary uvedeného vodného toku.
- f) Poziť vodného toku Baskýdsky potok žiadame pre výkon správy dodržiavať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary, resp. majetkovej hranice vodných tokov, v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- g) Priebeh stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Grohoľa na č.čt. 0903 636 635.
- h) Zahájenie a ukončenie prác žiadame písomne oznámiť 14 dní vopred na SVP š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice, Dúmbierska 14, 041 59 Košice, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať dopĺňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
- i) Ku preberaciu konaniu žiadame prízvuku zástupcu SVP, š.p. a predložiť porozelačné výskypisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometraže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť v papierovej ako aj v digitálnej podobe („súbor *.dgn, *.dwg, *.pdf“).
- j) Prípadne zábery pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s OZ Košice – odborom správy majetku.
- k) V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území povinní „na vlastné náklady dbať o ich nadnú údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splavenín a ľadom.“
- l) Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov ne zodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov ě. KPUPO-2023/8819-2/31943/DA zo dňa 20.04.2023:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Odôvodnenie

Žiadateľ, Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00327221 požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenu dňa 21.08.2023 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Odvodnenie futbalového ihriska obce Kamenica“ a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 a § 36 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a to povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Kamenica: KN-C 365/1, 365/16, 1599/3 vo vlastníctve obce Kamenica.

K žiadosti a k termínu konania boli doložené nasledovné doklady. Projektová dokumentácia 2x.

Územné rozhodnutie č. Ro-2023/119-OcÚ/212-SoCÚ/01/PM zo dňa 01.06.2023, právoplatné dňa 06.07.2023. Stanovisko územného orgánu v zmysle § 120 stavebného zákona pod č. Ro-2023/177-OcÚ/317-SoCÚ/Ba zo dňa 04.07.2027.

Výjadrenia a stanoviská: Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOH, ě. OU-SB-OSZP-2023/001638-002 zo dňa 31.03.2023. Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOPAK, ě. OU-SB-OSZP-2023/003299-002 zo dňa: 28.09.2023. Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠVS, ě. OU-SB-OSZP-2023/001593-002 zo dňa: 30.03.2023. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice, ě. CS SVP OZ KE 1097/2023/2 zo dňa 14.02.2023 a CS SVP OZ KE 3191/2023/2 zo dňa 02.08.2023. KPÚ Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, ě. KPUPO-2023/8819-2/31943/DA zo dňa 20.04.2023.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR o správnych poplatkoch ě. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, ě. 61, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 109/1996 Z.z. a zákonov ě.

175/1999 Z.z., 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov začal dňom podania žiadosti konanie vo veci vydania stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vód.

Po prešúďovaní žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2023/003130-002 zo dňa 31.08.2023 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2023/003130-003 zo dňa 31.08.2023 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí stavebného konania a konania vo veci povolenia na vypúšťanie vód z povrchového odtoku do povrchových vód a súčasne vyzval žiadateľa na doloženie nasledujúcich dokladov:

- právoplatné územné rozhodnutie so situáciou osadenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia
- vyjadrenie OÚ Sabinov, OSZP - ŠSOPaK

Pojednávanie v predmetnej veci, sa uskutočnilo dňa 05.10.2023 v čase od 10:00 do 10:45 so stretnutím pozvaných na OÚ Kamenica.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pri vydaní stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vód.

Do dŕby ústneho pojednávania boli doložené požadované doklady uvedené v oznámení o začatí stavebného konania a konania vo veci povolenia na vypúšťanie vód z povrchového odtoku do povrchových vód.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26, § 37 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdmi po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuľi obce Kamenica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Kamenica, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:
Dátum/podpis

OBEC KAMENICA
OBEČNÝ ÚRAD
082 71 LIPANY

C.10. 1023

Zvesené dňa:
Dátum/podpis

PhDr. Iveta Sekeráková
vedúca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10329

Doručuje sa

Obec Kamenica, Kamenica 401, 082 71 Kamenica, Slovenská republika