



# Preventívne protipožiarne kontroly v Obci Kamenica



**§ 23 ods. 1 písm. a/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi**

Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly.

**§ 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi**

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

**§ 43 Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii**

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.

Načo si dávať pozor:

- Neskladovať horľavé látky v blízkosti kotlov
- Dbieť na čistenie komínov - Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: podľa **§ 23 Vyhlášky č. 401/2007 Z.z. protipožiarne bezpečnosť pri inštalácii spotrebičov a vykurovania**
  - a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
    1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
    2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
    3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
  - b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
    1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
    2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
- V okolí komínov neskladovať horľavé látky
- V prípade úniku nezatarasovať únikové cesty
- Dbieť na kontrolu elektroinštalácie v prípade poruchy hneď sa to snažiť odstrániť
- Podlaha pod vykurovacím telesom nesmie byť horľavá
- V povalových priestoroch dbať na poriadok a v okolí komína neskladovať horľavé látky